

CERTIFICATE / SERTİFİKA

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY / ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Applicant / Başvuran : Datakom Elektronik Mühendislik Ltd. Şti.
Contact Person / İlgili kişi : Metin Hekimoğlu
Address / Adres : Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Kutup Sokak No:26 Ümraniye
Postal code / Posta kodu : 34775
Place / Yer : İstanbul
Country / Ülke : Turkey / Türkiye

Manufacturer / Üretici : Datakom Elektronik Mühendislik Ltd. Şti.
Address / Adres : Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Kutup Sokak No:26 Ümraniye
Postal code / Posta kodu : 34775
Place / Yer : İstanbul
Country / Ülke : Turkey / Türkiye

Electrical apparatus / Elektrikli ürün : Automatic mains failure unit / Jeneratör kontrol cihazı
Trademark / Ticari markası : DATAKOM
Type designation / Tip tanımı : DKG 309, DKG 319

Tested according to / Aşağıdaki standartlara göre test edildi

EN 61326-1:2006 Industrial locations (Table 2) / Endüstriyel ortamlar (Tablo 2)
EN 55011:2009+A1:2010 Class A Group I / A Sınıfı Grup I
EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001
EN 61000-4-3:2006+A1:2008
EN 61000-4-4:2004
EN 61000-4-5:2006
EN 61000-4-6:2009
EN 61000-4-8:2010

The undersigned declares that the described products meet the essentials requirements of the standards given above, based on a non-recurrent examination. The results are recorded in our test report with reference EMC-2011074. / Aşağıda imzası bulunan kişi yukarıda tarif edilen ve üretici tarafından test için sağlanan ürünün / ürünlerin yukarıda verilen standartların gerekli koşullarını yerine getirdiğini beyan etmektedir. Ürün / ürünler ile ilgili test sonuçları EMC-2011074 referans numaralı rapora kaydedilmiştir.

ESIM Test Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.
Kocaeli, 18 May / Mayıs 2011

Certificate nr. / Sertifika no: EMC-2011074C

A. D. Badilloğlu
Certification Manager / Belgelendirme müdürü, EMC

Esim

Test Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
TOSB - TAYSAD Org. San. Bölgesi 6. Cad. No:1/2
İlyasbey V.D. 543 007 8267 Çayyova/KOCAELİ
Tic. Sic. No: 13287 Tel. (0262) 658 30 63